

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Česká Lípa

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
187009	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa		-725165,199	-976744,130	Požární hydrant	Ano	PE 160	100								mapa
299761	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa		-725482,979	-978713,679	Požární hydrant	Ano	LT 300	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,68	0,44	16,00	ANO		mapa
511046	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa		-725641,630	-980095,170	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,54	0,19	13,80	ANO		mapa
297697	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Boženy Němcové	-725809,894	-978309,317	Požární hydrant	Ano	OC 300	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,66	0,39	16,00	ANO		mapa
596492	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká	-724645,140	-978952,470	Požární hydrant	Ano	PE 225	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,61	0,17	19,86	ANO		mapa
177345	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Dubická	-726233,569	-978786,689	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,67	0,15	12,26	ANO		mapa
25201	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Haviřská	-725356,530	-977274,610	Požární hydrant	Ano	LT 200	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,61	0,16	19,27	ANO		mapa
323393	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Na Blatech	-726511,380	-977904,560	Požární hydrant	Ano	LT 250	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,55	0,12	16,69	ANO		mapa
529606	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	náměstí T. G. Masaryka	-725641,573	-978078,315	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,55	0,34	16,00	ANO		mapa
177153	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	náměstí T. G. Masaryka	-725590,370	-978104,747	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,54	0,28	16,00	ANO		mapa
601291	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Pod Holým vrchem	-726517,790	-978425,250	Požární hydrant	Ano	OC 300	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,56	0,14	18,03	ANO		mapa
38161	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Svárovská	-725642,710	-979101,230	Požární hydrant	Ano	OC 400	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,66	0,17	19,86	ANO		mapa
10049	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Topolová	-724748,120	-979746,929	Požární hydrant	Ano	OC 500	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,55	0,14	18,03	ANO		mapa
586902	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Východní	-724190,090	-977452,660	Požární hydrant	Ano	LT 400	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,41	0,12	16,69	ANO		mapa
594892	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Zhořelecká	-725022,110	-977224,010	Požární hydrant	Ano	PE 355	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,53	0,11	15,98	ANO		mapa

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Česká Lípa

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
601290	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Železničářská	-726324,800	-977304,180	Požární hydrant	Ano	OC 200	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,75	0,17	19,86	ANO		mapa
294193	Česká Lípa	Česká Lípa	Česká Lípa	Žitavská	-724740,780	-977381,570	Požární hydrant	Ano	PE 180	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,51	0,16	12,66	ANO		mapa
234753	Česká Lípa	Česká Lípa	Dolní Libchava	Libchavská	-727407,788	-977408,912	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,61	0,14	11,85	ANO		mapa
616965	Česká Lípa	Česká Lípa	Dubice	Litoměřická	-727145,980	-979195,690	Požární hydrant	Ano	LT 225	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,66	0,16	19,27	ANO		mapa
183793	Česká Lípa	Česká Lípa	Lada		-725121,470	-975806,690	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,47	0,09	9,50	ANO		mapa
38401	Česká Lípa	Česká Lípa	Stará Lípa	U Nemocnice	-724494,976	-978127,613	Požární hydrant	Ano	PE 225	100	15.12.2017	provoz ScVK	0,78	0,16	19,27	ANO		mapa
265521	Česká Lípa	Česká Lípa	Žizníkov		-723345,718	-979568,539	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,57	0,11	10,50	ANO		mapa