

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Cvikov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
529636	Česká Lípa	Cvikov	Cvikov II	Havlíčková	-717981,808	-968906,048	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,30	0,13	11,42	ANO		mapa
579846	Česká Lípa	Cvikov	Lindava		-716086,720	-972392,200	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,42	0,05	7,08	ANO		mapa
580526	Česká Lípa	Cvikov	Lindava		-717674,200	-973571,970	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,50	0,13	11,42	ANO		mapa
579521	Česká Lípa	Cvikov	Lindava		-716636,610	-972780,250	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,43	0,05	7,08	ANO		mapa
579849	Česká Lípa	Cvikov	Lindava		-715890,070	-972134,170	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,41	0,04	6,33	ANO		mapa