

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Doksy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

| ID GIS | Okres | Obec | Část obce | Ulice | Souřadnice X | Souřadnice Y | Funkce hydrantu | Nadzemní | DN_mat potrubí | DN hydrantu | Dne | Měření provedl | Tlak hs [MPa] | Tlak hd [MPa] | Průtok [l/s] | Provozu-schopnost | Závady | Odkaz |
|--------|------------|-------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| 264737 | Česká Lípa | Doksy | Doksy | náměstí Republiky | -719123,200 | -992766,490 | Požární hydrant | Ne | LT 80 | 80 | 15.12.2017 | provoz ScVK | 0,32 | 0,12 | 10,97 | ANO | | mapa |
| 46673 | Česká Lípa | Doksy | Doksy | Valdštejská | -719709,930 | -991608,030 | Požární hydrant | Ne | LT 150 | 80 | 15.12.2017 | provoz ScVK | 0,41 | 0,12 | 10,97 | ANO | | mapa |
| 529637 | Česká Lípa | Doksy | Doksy | Valdštejská | -720216,810 | -991086,140 | Požární hydrant | Ano | OC 150 | 80 | 15.12.2017 | provoz ScVK | 0,32 | 0,19 | 13,80 | ANO | | mapa |
| 273265 | Česká Lípa | Doksy | Staré Splavy | Dalibora z Myšlína | -720407,040 | -989223,790 | Požární hydrant | Ne | PE 160 | 80 | 06.11.2018 | provoz ScVK | 0,43 | 0,11 | 10,50 | ANO | | mapa |
| 304945 | Česká Lípa | Doksy | Staré Splavy | Zátiší | -720690,270 | -989455,620 | Požární hydrant | Ne | PE 90 | 80 | 15.12.2017 | provoz ScVK | 0,51 | 0,11 | 10,50 | ANO | | mapa |