

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Doksy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
264737	Česká Lípa	Doksy	Doksy	náměstí Republiky	-719123,200	-992766,490	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,33	0,11	10,50	ANO		mapa
529637	Česká Lípa	Doksy	Doksy	Valdštejská	-720216,810	-991086,140	Požární hydrant	Ano	OC 150	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,32	0,19	13,80	ANO		mapa
46673	Česká Lípa	Doksy	Doksy	Valdštejská	-719709,930	-991608,030	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,42	0,12	10,97	ANO		mapa
273265	Česká Lípa	Doksy	Staré Splavy	Dalibora z Myšlína	-720407,040	-989223,790	Požární hydrant	Ne	PE 160	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,44	0,09	9,50	ANO		mapa
304945	Česká Lípa	Doksy	Staré Splavy	Zátiší	-720690,270	-989455,620	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,51	0,11	10,50	ANO		mapa