

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Dubnice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
13265	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-705791,036	-975540,679	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,54	0,16	12,66	ANO		mapa
285233	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-705933,079	-976190,200	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,54	0,18	13,43	ANO		mapa
269105	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-706052,319	-976596,660	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,53	0,17	13,05	ANO		mapa
24753	Česká Lípa	Dubnice	Dubnice		-706062,659	-977097,556	Požární hydrant	Ano	PVC 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,51	0,18	13,43	ANO		mapa