

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Hamr na Jezeře

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
305441	Česká Lípa	Hamr na Jezeře	Břevniště		-701661,702	-978442,315	Požární hydrant	Ne	OC 200	80	06.11.2018	provoz ScVK	0,41	0,16	12,66	ANO		mapa
215105	Česká Lípa	Hamr na Jezeře	Hamr na Jezeře		-703406,971	-978724,813	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,35	0,14	11,85	ANO		mapa