

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Kamenický Šenov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu- schopnost	Závady	Odkaz
277745	Česká Lípa	Kamenický Šenov	Kamenický Šenov	Huťská	-729070,290	-966690,400	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,27	0,11	10,50	ANO		mapa
289921	Česká Lípa	Kamenický Šenov	Kamenický Šenov	Pískovec I	-728723,760	-966280,020	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,32	0,12	10,97	ANO		mapa
106977	Česká Lípa	Kamenický Šenov	Kamenický Šenov	Prácheňská	-727695,454	-968439,068	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,32	0,12	10,97	ANO		mapa