

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Kravaře

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
294305	Česká Lípa	Kravaře	Kravaře	Gen. Svobody	-736864,390	-982834,110	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,27	0,11	10,50	ANO		mapa
297201	Česká Lípa	Kravaře	Kravaře	P. Bezručů	-736624,276	-982530,082	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,28	0,11	10,50	ANO		mapa
262609	Česká Lípa	Kravaře	Kravaře	Úštěcká	-736735,045	-982916,477	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,26	0,13	11,42	ANO		mapa