

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Mimoň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
610248	Česká Lípa	Mimoň	Mimoň I	Tyršovo náměstí	-712469,803	-983619,844	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,65	0,19	13,80	ANO		mapa
559685	Česká Lípa	Mimoň	Mimoň I	Vranovská	-712414,020	-982909,990	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,65	0,23	15,18	ANO		mapa
353	Česká Lípa	Mimoň	Mimoň IV	Letná	-712686,550	-982288,180	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	15.12.2017	provoz ScVK	0,54	0,19	13,80	ANO		mapa