

Městský úřad Česká Lípa
Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
Došlo: 15. 03. 2011 <i>R 73657 / 4</i>
č. j.: <i>PA 6760/K092</i>

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: MUCL/9728/2011
Vyřizuje: Ing. Jana Kopřivová
Telefon.: 487 881 235
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh/počet listů příloh:
Datum: 14.03.2011

Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:

Výroková část:

Podle ustanovení § 115 vodního zákona v souladu s § 14 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích)

s c h v a l u j e

provozovateli kanalizace Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 51 „**Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod**“.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude dle potřeby průběžně aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. S obsahem kanalizačního řádu budou obeznámeni všichni zaměstnanci spravující tento kanalizační systém, včetně majitelů nemovitostí na něj napojených.
3. Platnost kanalizačního řádu se omezuje do **14.03.2016**. Před uplynutím tohoto termínu bude aktualizovaný kanalizační řád předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu.

4. Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích stanovených kanalizačním řádem kanalizačního systému obce.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Oprávněné připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 21.01.2011 od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 51, žádost (návrh) o schválení „Kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu v rámci vodoprávního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a dospěl k závěru, že kanalizační řád obsahuje předepsané náležitosti a byl vypracován v souladu s platnými rozhodnutími vodoprávního úřadu, Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí. Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu je vydáno na časově omezenou dobu.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona bezodkladně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst.1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Rozdělovník:


OBDRŽÍ:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín



Ing. Jana Kopřivová
referent vodního hospodářství
úseku vodoprávního úřadu



Příloha:
kanalizační řád

ID DS: bkfbc3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 881 177
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 (budova F)
470 36 Česká Lípa
e-mail: koprivova@mucl.cz

HORNÍ POLICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD

pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený
čistírnou odpadních vod

